



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Асбест и Белоярском районе
адрес: 624269, Свердловская область, г.
Асбест, ул. Ладыженского, дом 17
тел. (34365)2-48-18, e-
mail: mail_03@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "КОСУЛИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 8"
ХРАМЦОВОЙ ИРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ

624053, Свердловская обл., Белоярский район,
с. Косулино, Ленина ул., д. 80А

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 31.03.2021

№ 66-03-12/12/2774-202

При проведении проверки с 03.03.2021 по 31.03.2021
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"КОСУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

624053, Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., д.
80А

юридический адрес 80А

дата регистрации 23.12.2002

ИНН/ОГРН 6639008822 / 1026601983990

МАОУ "Косулинская СОШ № 8" (624055, Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино,
Ленина ул., 80-А, 84-А)

рассмотрении представленных документов: Акта внеплановой проверки от 31.03.2021

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 1
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальног
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить соответствие нормативных величин искусственной освещенности - основное здание: в кабинетах №29, №14 ПР, актовом зале, спортзале, школа-интернат, кабинет № 9 (поверхность стола ; поверхность стола ; поверхность стола), в здании школы-интернат, кабинет № 6, кабинет № 7, кабинет № 14, кабинет № 22 школа-интернат, кабинет № 14. Представить в Асбестовский отдел Управления	СанПиН 1.2.3685-21	таб. 5.5	25.08.2021

	Роспотребнадзора по Свердловской области копии протоколов лабораторных испытаний.			
2.	Обеспечить наличие отопляемого перехода для перехода учащихся в пищеблок и спортивный зал.	СП 2.4.3648-20	2.3.1.	25.08.2021
3.	Обеспечить наличие оборудования учебных кабинетов в библиотеке, актовом зале при соблюдении их оборудования в соответствии гигиеническим нормативам.	СП 2.4.3648-20	2.3.2.	25.08.2021
4.	Заменить ученическую мебель в кабинетах №29,35, либо восстановить, обеспечить использование ученической мебели с цветовой маркировкой. Обеспечить использование ученических стульев, имеющих покрытия, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств для проведения уроков в кабинете информатики для учащихся 8 Б класса, закрепленного за данным кабинетом.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	25.08.2021
5.	Обеспечить размещение интерактивных досок по центру фронтальной стены.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	25.08.2021
6.	Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам площадь туалетных не менее 0,1 кв.м.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	25.08.2021
7.	Устранить дефекты покрытия полов (линолеум) в кабинете № 6, в библиотеке	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	25.08.2021
8.	Устранить дефекты целостности стены на 2- м этаже по адресу: Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., 84-А у дверной коробки у кабинета №22	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	25.08.2021
9.	Обеспечить запас чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой) для организации питьевого режима при использовании установленной с дозированным розливом питьевой воды, а также контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения.	СП 2.4.3648-20	2.6.6.	25.08.2021
10.	Устранить дефекты системы отопления в кабинетах №35,42,41, столовой. Обеспечить наличие ограждающих устройств отопительных приборов.	СП 2.4.3648-20	2.7.5.	25.08.2021
11.	Обеспечить соответствие нормативных величин искусственной освещенности - основное здание: в кабинетах №29, №14 ПР, актовом зале, спортзале, школа-интернат, кабинет № 9 (поверхность стола ; поверхность стола ; поверхность стола), в здании школы-интернат, кабинет № 6, кабинет № 7, кабинет № 14, кабинет № 22 школа-интернат, кабинет № 14. Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области копии протоколов лабораторных испытаний.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	25.08.2021
12.	Обеспечить организацию приемов пищи (обеда) поэтапно в течение не более трех перемен.	СП 2.4.3648-20	3.4.3.	25.08.2021

13.	Обеспечить выделение учебных кабинетов начальной школы в отдельный блок в здании по адресу: Свердловская обл., Белоярский район, с. Косулино, Ленина ул., 80-А	СП 2.4.3648-20	3.4.4.	25.08.2021
14.	Организовать гардеробную для обучающихся при соблюдении гигиеническим нормативам площади на каждого обучающегося ребенка.	СП 2.4.3648-20	3.4.5.	25.08.2021
15.	Обеспечить использование только ученических стульев, имеющих покрытия, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств для проведения уроков в кабинете информатики для учащихся 8 Б класса, закрепленного за данным кабинетом.	СП 2.4.3648-20	3.4.7.	25.08.2021
16.	Для обучающихся 5-11 классов обеспечить оборудованную комнату личной гигиены девочек.	СП 2.4.3648-20	3.4.10.	25.08.2021
17.	Обеспечить соблюдение нормы площади учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, на одного учащегося в кабинетах основного здания - в 1ю смену № 4,5,6,7,14пр, 19,21,28,29,32,37,37пр, 41; во 2ю смену - кабинеты №4,5,6,7,14пр, 19,20, 21,29,32,32пр, 37,41; 2го здания в 1 смену - № 2,7,9,14,16,17,19,22; во 2ю смену - кабинеты №7,9,22.	СП 2.4.3648-20	3.4.14.	25.08.2021
18.	Не допускать организацию занятий 10-х классов во вторую смену	СП 2.4.3648-20	3.4.15.	25.08.2021
19.	При реализации образовательных программ соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а именно: не допускать проведение более 6 уроков для обучающихся 6 классов. Обеспечить продолжительность перемен после 2 и 3 уроков 20 минут каждая, либо большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут.	СП 2.4.3648-20	3.4.16.	25.08.2021

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе в срок до 26 августа 2021г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "КОСУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"
ХРАМЦОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Асбест и Белоярском районе

Елизарова Людмила Юрьевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания